

# Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001294512019

## E60 - Szerződéskötési-, teljesítési szakasz

Közbeszerzés tárgya: **Folyadékhűtők cseréjének tervezése és kivitelezése**

Ajánlatkérő neve: **Nemzeti Adó- és Vámhivatal**

## Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

# Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

### I. szakasz: Ajánlatkérő

#### I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_23305041				
Postai cím:	Széchenyi Utca 2						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU	Postai irányítószám:	1054	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Póczosné Jákfalvi Szilvia						
E-mail:	ki.akkozb@nav.gov.hu	Telefon:	+36 14125603	Fax:	+36 14125819		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.nav.gov.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

#### Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	WIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_18446270				
Postai cím:	Pasaréti Út 122-124.						
Város:	Budapest	NUTS-kód:	HU110	Postai irányítószám:	1026	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Hadnagy Márton						
E-mail:	hadnagy@witzrt.hu	Telefon:	+36 17888931	Fax:	+36 17896943		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.nav.gov.hu						

A felhasználói oldal címe: (URL)

## II. szakasz: Tárgy

### II.1) Meghatározás

#### II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Folyadékhűtők cseréjének tervezése és kivitelezése

### II.2) A közbeszerzés mennyisége

#### II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Nemzeti Adó- És Vámhivatal Budapest, IX. kerület Haller utca 3-5. szám alatti „B” irodaépület tetőtéri 2 darab folyadékhűtő cseréje és kapcsolódó tervezési, kivitelezési munkái. Ajánlattevó a kivitelezési munkák megkezdése előtt épületgépészeti és elektromos kiviteli tervek köteles készíteni. Amennyiben a kivitelezés során valamely illetékes hatóság egyéb terveket vagy dokumentációt ír elő, úgy azok elkészítése, szintén kivitelező feladata. Tervezési feladatok: Helyszíni felmérések Épületgépészeti tervek elkészítése Statikai vizsgálat Elektromos felülvizsgálat Árazott költségvetés készítése Kivitelezési feladat: A műszaki leírás a csatolt kiviteli tervek (korábban megvalósult építési munkák alapján) szerint a használatbavételre alkalmas állapotú folyadékhűtő berendezések és a hozzájuk kapcsolódó építés-szerelési munkák. Részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírásban.

## IV. szakasz: Eljárás

### IV.1) Meghatározás

#### IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

Harmadik rész XVII. fejezet

#### IV.1.2) Az eljárás fajtája:

Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

#### IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

#### IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

### IV.2) Adminisztratív információk

#### IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

#### IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2019.10.25

#### IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

#### IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

## V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

1

Az eljárás eredményes volt:

Igen

## V.2 Az eljárás eredménye

### V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 4

### V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Pomázi Út 15. 12194432241

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 69.451.530.- Ft A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP) (COP/EER) 0,27 A kötelezően előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legfeljebb további 36 hónap) ( hónap) 36 M1.B pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember, 266/2013.Kr. szerinti G(vagy azzal egyenértékű)jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti többlet tapasztalata(max. 36 hónap) 36 Alkalmasság indoklása: az ajánlattevő igazolta az alkalmassági követelményeknek való megfelelését és nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

### V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:

A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 10000

Szöveges értékelés:

### V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 100

### V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

1. értékelési szempont: fordított arányosítás 2-4. értékelés szempont: egyenes arányosítás

### V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok)

Figyelmen kívül hagyott ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és minősítésük indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

### V.2.7) A nyertes ajánlattevő

#### Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

"SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037 Budapest, Pomázi Út 15. 12194432241

Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) 69.451.530.- Ft A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP) (COP/EER) 0,27 A kötelezően előírt 24 hónapos jótálláson felül vállalt további jótállás hónapokban meghatározva (legfeljebb további 36 hónap) ( hónap) 36 M1.B pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember, 266/2013.Kr. szerinti G(vagy azzal egyenértékű)jog. megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat feletti többlet tapasztalata(max. 36 hónap) 36 A közbeszerzési eljárás nyertese a "SCORPIO" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest Pomázi Út 15.) tekintettel arra, hogy a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlatot tette és ajánlata megfelel a rendelkezésre álló fedezetnek.

#### V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Igen

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

tervezés, daruzás, erősáramú kivitelezés, hűtőközeg megsemmisítés

#### V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:

Jelenleg nem ismert.

#### V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:**

**V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:**

**V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek**

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:

**V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők**

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Klima-Express KFT., Magyarország 2244 ÚRI, Rákóczi Út 5

12245301213

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 8. fejezetében a 2. értékelési szempont tekintetében a következőkről rendelkezett: „A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése és 24. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 3. § 37. pontja alapján Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot, mely jelen eljárás esetében az 1. és a 2. értékelési szempont esetén a beépítendő folyadékhűtő berendezések adatlapja (amelynek tartalmaznia kell a berendezés megnevezését és típusát is), a 4. értékelési szempont esetén a bemutatott szakember megnevezése. Ajánlatkérő a kötelezően előírt 2,8 COP/EER értéken túl, további 0,7 COP/EER értéket tud figyelembe venni az értékelés során. A megajánlott folyadékhűtők COP/EER értékének alátámasztására Ajánlattevőnek ajánlatához szükséges csatolnia a megajánlott folyadékhűtők adatlapját. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendszerben létrehozott Felolvasólapon kizárólag a kötelezően előírt COP/EER vállalás feletti megajánlásokat kell feltüntetni.” Ajánlattevő a benyújtott ajánlatához csatolta a megajánlott folyadékhűtő adatlapját, mely adatlapon feltüntetésre került a megajánlott folyadékhűtő „Hűtési hatékonyság EER”értéke. Az adatlapon szereplő érték és a felolvasólapon „A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP/EER) (COP)” értékelési szempont tekintetében feltüntetett érték tekintetében azonban Ajánlatkérő ellentmondást tapasztalt, tekintettel arra, hogy a felolvasólapon a jelzett értékelési részszerzőpont kapcsán a kötelezően előírt (2,8) COP/EER érték feletti megajánlásokat volt szükséges feltüntetni. Ajánlattevő által a felolvasólapon 2. értékelési részszerzőpont tekintetében feltüntetett érték azonban (0,26) nem került alátámasztásra a szakmai ajánlat részeként benyújtott termékadatlap alapján. Ajánlattevő a felolvasólapon a 2. értékelési szempont tekintetében 0,26 értéket tüntetett fel, azonban a megajánlott termék tekintetében a 2. értékelési szempont tekintetében benyújtott adatlap alapján ezen érték helyesen 0,21. Bíráló Bizottság javasolja megállapítani, hogy Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy „A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP) (COP/EER)” értékelési részszerzőpontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló szakmai ajánlat részeként benyújtott termékadatlap nem támasztja alá Ajánlattevő ezen értékelési részszerzőpontra tett megajánlását, amely a Kbt. 71.§ (8) bekezdésére tekintettel olyan jelentős ellentmondás, amely felvilágosítás kérés keretében nem oldható fel és Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges. 2. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 5. kötetének [Műszaki leírás], „A folyadékhűtő berendezésekkel szemben támasztott követelmények 13. pontjában a következőkről rendelkezett: 13. maximális üzemi tömeg: 4850 kg/db Ajánlattevő ajánlatához csatolta a beépítendő folyadékhűtők adatlapját. A benyújtásra került adatlapban foglalt adatok szerint, Ajánlattevő által megajánlott berendezés üzemi tömege 5169 kilogramm. Bíráló Bizottság javasolja megállapítani, hogy Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy a megajánlott folyadékhűtő berendezés üzemi tömege 5169 kilogramm, amely nem felel meg a műszaki leírásban foglalt maximális üzemi tömegnek (4850 kg). Az érvénytelenségről szóló tájékoztatást ajánlatkérő 2020. január 15. napján küldte meg az EKR-en keresztül.

ÉP-ÜZ-BAU Építőipari és Épületüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1192 Budapest, Ady Endre Út 154. A. ép. 13818704243

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 8. fejezetében a 2. értékelési szempont tekintetében a következőkről rendelkezett: „A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése és 24. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 3. § 37. pontja alapján Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot, mely jelen eljárás esetében az 1. és a 2. értékelési szempont esetén a beépítendő folyadékhűtő berendezések adatlapja (amelynek tartalmaznia kell a berendezés megnevezését és típusát is), a 4. értékelési szempont esetén a bemutatott szakember megnevezése. Ajánlatkérő a kötelezően előírt 2,8 COP/EER értéken túl, további 0,7 COP/EER értéket tud figyelembe venni az értékelés során. A megajánlott folyadékhűtők COP/EER értékének alátámasztására Ajánlattevőnek ajánlatához szükséges csatolnia a megajánlott folyadékhűtők adatlapját. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy az EKR rendszerben létrehozott Felolvasólapon kizárólag a kötelezően előírt COP/EER vállalás feletti megajánlásokat kell

feltüntetni.” Ajánlattevő a benyújtott ajánlatához csatolta a megajánlott folyadékhűtő adatlapját, mely adatlapon feltüntetésre került a megajánlott folyadékhűtő „EER (bruttó)” értéke. Az adatlapon szereplő érték és a felolvasólapon 2. értékelési szempont tekintetében feltüntetett érték tekintetében azonban Ajánlatkérő ellentmondást tapasztalt, tekintettel arra, hogy a felolvasólapon a jelzett értékelési részszerzőpont kapcsán a kötelezően előírt (2,8) COP/EER érték feletti megajánlásokat volt szükséges feltüntetni. Ajánlattevő által a felolvasólapon 2. értékelési részszerzőpont tekintetében feltüntetett érték (0,9) azonban nem került alátámasztásra a szakmai ajánlat részeként benyújtott termékadatlap alapján. Ajánlattevő a felolvasólapon a 2. értékelési szempont tekintetében 0,9 értéket tüntetett fel, azonban a megajánlott termék tekintetében a 2. értékelési szempont tekintetében benyújtott adatlap alapján ezen érték helyesen 0,09. Bíráló Bizottság javasolja megállapítani, hogy Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy „A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP) (COP/EER)” értékelési részszerzőpontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló szakmai ajánlat részeként benyújtott termékadatlap nem támasztja alá Ajánlattevő ezen értékelési részszerzőpontra tett megajánlását, amely a Kbt. 71.§ (8) bekezdésére tekintettel olyan jelentős ellentmondás, amely felvilágosítás kérés keretében nem oldható fel és Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálása érdekében szükséges. Az érvénytelenségről szóló tájékoztatást ajánlatkérő 2020. január 15. napján küldte meg az EKR-en keresztül.

B&G Generál Üzemeltetési és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1037  
Budapest, Kunigunda Útja 78.

25398791241

Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok 2. kötetének 8. fejezetében a 2. értékelési szempont tekintetében a következőkről rendelkezett: „A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése és 24. § (1) bekezdése valamint a Kbt. 3. § 37. pontja alapján Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinti a beszerzés tárgyára, valamint a műszaki leírásban és a szerződéses feltételekben foglalt ajánlatkérői előírásokra tett ajánlatot, mely jelen eljárás esetében az 1. és a 2. értékelési szempont esetén a beépítendő folyadékhűtő berendezések adatlapja (amelynek tartalmaznia kell a berendezés megnevezését és típusát is), a 4. értékelési szempont esetén a bemutatott szakember megnevezése. A megajánlott folyadékhűtők COP/EER értékének alátámasztására Ajánlattevőnek ajánlatához szükséges csatolnia a megajánlott folyadékhűtők adatlapját Ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési dokumentumok 1. kötetének 3. „Az ajánlattétel nyelve” elnevezésű fejezetében a következőkről rendelkezett: „Az eljárás során mindennemű kapcsolattartás csak ezen a nyelven történik. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyar nyelvű fordításokat, annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján. Idegen nyelvű iratok benyújtása esetén annak hiteles vagy felelős magyar fordítása is benyújtandó az eredeti idegen nyelvű okirattal együtt a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére figyelemmel. Hiteles fordítás esetén a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet, ill. a 7/1986. (VI.26.) IM rendelet, valamint az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(XI.26.) IM rendelet alapján az arra jogosult személy/szervezet végzi el a fordítást és azt a rendeleteknek megfelelő módon hitelesíti. Felelős fordítás alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott fordítást az ajánlattevő cégszerűen aláírja és tartalmáért az ajánlattevő teljes felelősséget vállal. Az utóbbi esetben ajánlattevő cégszerű képviselőjére jogosult személyé/(ei)nek az ajánlatban külön nyilatkoznia/(iuk) kell, hogy a fordítás tartalmilag mindenben megegyezik az eredeti szöveggel és ezért az ajánlattevő a felelős. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a felelős fordítást tartalmilag az OFFI megbízásával bármikor ellenőriztesse.” Ajánlattevő benyújtott ajánlatának 11-18. oldalán csatolta a beépítendő berendezések idegennyelvű adatlapját, ajánlatához azonban nem csatolta a benyújtásra került idegennyelvű adatlap magyar nyelvű fordítását. Kértük Ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen benyújtani a beépítendő berendezések adatlapjának magyar nyelvű fordítását. Ajánlattevő hiánypótlás keretében sem csatolta a beépítendő berendezések adatlapjának magyar nyelvű fordítását. Bíráló Bizottság javasolja megállapítani, hogy Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen, mivel egyéb módon nem felel meg a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, tekintettel arra, hogy „A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP) (COP/EER)” értékelési részszerzőpontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló, a szakmai ajánlat részeként benyújtott termékadatlap magyar nyelven nem került benyújtásra, így az Ajánlattevő által „A beépítendő folyadékhűtők kötelezően előírt minimum hatásfok értékét (2,8 COP/EER) meghaladó hatásfok érték, a beépítendő berendezések adatlapja szerint (legfeljebb további 0,7 COP) (COP/EER)” értékelési szemponttra tett megajánlás megalapozottsága nem állapítható meg egyértelműen. Az érvénytelenségről szóló tájékoztatást ajánlatkérő 2020. január 15. napján küldte meg az EKR-en keresztül.

#### V.2.13) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

## VI. szakasz: Kiegészítő információk

### VI.1) További információk:

#### VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdete:	2020.02.12	Lejárata:	2020.02.17
Moratóriummal kapcsolatos további információk:			

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2020.02.12

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2020.02.12

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

## ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2020.01.17 10:48:25	hadnagymarton

Összesen: 1 sor (1 / 1)